

**PCC - 3331: Tecnologia e Gestão da Produção de Obras Civis: Edifícios - 2020 | CORREÇÃO**  
**EP1 - Turma 3 - Professor Hermes**

NUSP	Grupo	Notas	Comentários
10775081	G1	10	Trabalho completo, atingiu os objetivos práticos do exercício. Poderia ter caprichado um pouco mais na análise comparativa, por exemplo citando a permeabilidade das cortinas de pranchões.
10774382			
10256370			
10774288			
10791725	G2	10	Grupo trouxe os três empreendimentos e comparou dois tipos de contenções distintos. O formato do trabalho deveria ser de apresentação e não de relatório (dessa vez não descontei nota por isso). Além disso, mesmo que em formato de relatório, faltaram imagens para ilustrar as obras e os tipos de contenção, (encontradas na apresentação) todo trabalho deve ser bem ilustrado.
10774952			
9839203			
10774396			
10823702	G3	9,8	Trabalho atingiu os objetivos práticos do exercício, faltou apenas dizer que no caso das cortinas, os pranchões de concreto pré moldado são preenchidos com concreto, ou seja, funcionam como uma forma. Gostei do grupo ter trazido uma contenção em gabião, menos usado do que outras contenções na construção de edifícios, mas muito usado em grandes aterros, rodovias e canais.
10769726			
10857892			
10256450	G4	10	Trabalho completo. Grupo não deixou claro que os pranchões de concreto pré moldado das cortinas são preenchidos com concreto, ou seja, funcionam como uma forma, espero que tenham entendido isso. Atentem-se para o tamanho das letras em tabelas.
9350797			
10333056			
7632147	-	4	Apresentou apenas duas das três obras exigidas. Também não detalhou o processo de execução de nenhuma contenção. Faltou comparar os dois tipos distintos de contenção (vantagens, desvantagens, situações usuais de uso).
9317142	G5	9,8	Trabalho bem apresentado. Faltou apenas dizer que no caso das cortinas, os pranchões de concreto pré moldado são preenchidos com concreto, ou seja, funcionam como uma forma.
9853280			
10884322			
10774441	G6	8,8	Identificou corretamente três obras, sendo duas contenções diferentes. Explicou os métodos, processos de execução e situações de uso de todas as contenções, mas faltou dizer que no caso das cortinas, os pranchões de concreto pré moldado são preenchidos com concreto, ou seja, funcionam como uma forma. Fez análise crítica comparando dois tipos de contenções. Faltou apenas ilustrar melhor as obras e sequência executiva com mais imagens. Não foi motivo de penalização, mas cuidado com muito texto em um slide.
10769772			
10769685			
10853348			
10853352	G7	9,8	Trabalho completo. Bacana a maneira como apresentaram as etapas de execução, com uma imagem para cada etapa, bem didático e interessante para quem está vendo a apresentação. Único erro foi ter citado que as cortinas têm boa impermeabilidade na comparação entre os métodos. Não foi motivo de penalização, mas cuidado com muito texto em um slide.
10845940			
8943650			
10697507			

9351673	G8	5	Apresentou apenas duas contenções, das três contenções pedidas. Explicou o processo de execução e situações de uso das duas contenções, mas não realizou análise crítica comparando as duas, embora entendo que isso foi feito, de certa forma, de maneira indireta, durante a explicação do processo de execução de cada uma. Não foi motivo de penalização, mas cuidado com muito texto em um slide.
8942030			
9839183			
10706228	G9	10	Trabalho completo e bem apresentado. Gostei de terem apresentado cortina e cortina atirantada. Na comparação entre os métodos poderiam ter apresentado como desvantagem da cortina sua permeabilidade. Não é necessário que todos integrantes enviem o trabalho, apenas um.
10774994			
10774660			