


1. Defina o problema:

Avarias estruturais que impactam na segurança dos Processos. (Riscos Microbiológicos)

2. Entenda a Situação:



- ✓ Na farmácia temos 1fluxo laminar com a divisória;
- ✓ Na área de manipulação: 1 armário para armazenar soros, 2 carrinhos para armazenar correlatos;
- ✓ Tabelas com informações técnicas e acrílicos para definir os status das prescrições, dentro da área de preparo;
- ✓ 3 geladeiras para a guarda das medicações termolábeis e armários nas paredes para a guarda das medicações de medicação ambiente e correlatos;
- ✓ Uma mesa dobrável de apoio encostada na divisória;
- ✓ Um carrinho para guarda de pré medicação;
- ✓ Análise microbiológicas são realizadas anualmente;



Microbiologia 2017			
Parâmetro	Resultado da amostra	Limite/Unidade	POP/Técnica
Bolores e Leveduras (Grau B)	49200	até 5 / UFC	MB 5.4.42/03 Plaqueamento
Contagem de microrganismos aeróbios mesófilos estritos facultativos viáveis (Grau B)	Ausente	até 5 / UFC	MB 5.4.42/03 Plaqueamento
	6		

Microbiologia 2018			
Parâmetro	Resultado da amostra	Limite/Unidade	POP/Técnica
Bolores e Leveduras (Grau B)	55411	até 5 / UFC	MB 5.4.42/04 / Plaqueamento
Contagem de microrganismos aeróbios mesófilos estritos facultativos viáveis (Grau B)	7	até 5 / UFC	MB 5.4.42/04 / Plaqueamento
	3		

3. Defina o objetivo específico desse A3:

Reduzir em 100% alterações microbiológicas, relacionadas a estrutura da farmácia.

4. Análise do problema:



5. Contramedidas proposta:



6. Plano de Ação:

O QUE?	POR QUE?	ONDE?	QUEM?	COMO?	QUANDO?	STATUS
1. Realizar a troca do piso	Conservação e risco de contaminação	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a troca com a empresa contratada	02.2020	Concluído
2. Acionar o Ademir - Solução para o planejamento da alteração do local do fluxo laminar	Planejamento	IOV - SIC	Eduardo	Agendar com Ademir para discutir possibilidade de troca de local do fluxo laminar	Até 25.01.2020	Concluído
3. Troca da divisória do fluxo laminar	Para melhor vedação e evitar risco de contaminação	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a troca com empresa contratada	02.2020	Concluído
4. Inverter o fluxo laminar	Para otimizar espaço	Farmácia SIC	Manutenção / Solução	Troca a tubulação de local e inverter o fluxo laminar	02.2020	Concluído
5. Troca do posterior	Melhorar vedação e evitar contaminação	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a troca com empresa contratada	02.2020	Concluído
6. Manutenção das paredes e pintura	Conservação e eliminar infiltração - risco de contaminação	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a pintura	02.2020	Concluído
7. Colocar na divisória saída específica para resíduos	Evitar contaminação	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a colocação com empresa contratada	02.2020	Concluído
8. Troca dos armários e alteração dos locais e armário mais próximo do posto de higienização	Melhor disposição e controle da temperatura	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a troca com empresa contratada	02.2020	Concluído
9. Colocar novos ar condicionados	Melhora controle da temperatura	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a colocação com empresa contratada	02.2020	Concluído
10. Colocar grelhas na porta de entrada e divisória	Barreira para contaminação do ambiente	Farmácia SIC	Manutenção	Realizar a colocação com empresa contratada	02.2020	Concluído

Plano de ação em anexo

7. Follow up

Realizar as checagens das ações do plano de ação, as mesmas foram concluídas.

Acompanhar se teste microbiológico com redução nos resultados. Previsão para a realização Junho 2020.

8. Acordos:

Site Manager, VSM assistencial e estrutural, Equipe da farmácia