



Equipamentos de Ciclos Frigoríficos

Jurandir Itizo Yanagihara





Ciclo de Refrigeração




Como fechar o ciclo?

Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Ciclo de Refrigeração




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Evaporador




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Compressor




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Condensador




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Válvula de Expansão




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Ciclo de Refrigeração




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Equipamento de AC




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Equipamento de AC




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Sistema de AC Tipo Split




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Sistemas Centrais de AC




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Chiller – Compressor Centrífugo




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Sistema de Absorção Convencional




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Ciclos por compressão e por absorção.




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Ciclo de Absorção de Amônia





Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara




Representação dos processos que ocorrem no misturador absorvedor e no separador de um ciclo de absorção



Ciclo Frigorífico



Chiller de Absorção




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Chiller de Absorção - Funcionamento




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Absorvedor




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Gerador




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Condensador




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Evaporador




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Dispositivo de Expansão




Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Trocador de Calor



Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



CARACTERÍSTICA	VALORES TÍPICOS
Pressão de entrada de vapor (bar)	1,6 - 1,8
Consumo de vapor (kg/h/TR)	8,3 - 8,5
Temperatura do fluido de aquecimento	115°C a 132°C, e 90°C para sistemas de pequena capacidade
Potência térmica fornecida (kW/TR)	5,3 a 5,4, podendo chegar a 5,0 para sistemas de pequena capacidade
Temperatura de entrada da água de resfriamento (°C)	29,0
Vazão de água de resfriamento (l/min/TR)	13,6 até 24,2 para sistemas de pequena capacidade
Temperatura de saída da água gelada (°C)	6,0
Vazão de água gelada (l/min/TR)	0,15 (podendo chegar a 0,164 para sistemas de pequena capacidade)
Potência elétrica consumida (kW/TR)	0,01 a 0,04 (com um mínimo de 0,04 para sistemas de pequena capacidade)
Capacidade nominal (TR)	50 a 1660 (de 5 a 10 para sistemas de pequena capacidade)
Comprimento (m)	3 a 10 (1,0 para sistemas de pequena capacidade)
Largura (m)	1,5 a 3,0 (1,0 para sistemas de pequena capacidade)
Altura (m)	3 a 10 (2,0 para sistemas de pequena capacidade)
Peso em operação (kgf)	5000 a 52000 (300 para sistemas de pequena capacidade)

Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara



Coeficiente de Eficácia

Ciclo frigorífico por compressão

$$COP = \frac{\dot{Q}_{ref}}{\dot{W}_{comp}}$$

Ciclo frigorífico por absorção

$$COP = \frac{\dot{Q}_{ev}}{\dot{Q}_{ge}}$$

Ciclo Frigorífico

Jurandir Itizo Yanagihara